

Суточный график нагрузки активной и реактивной мощности СНТ "Осень - 1"

Дата замеров:

23.06.19

Часы	Всего ТП-184, тр-р 400 кВА	
	P	Q
1,00	31,0	12,7
2,00	32,0	14,4
3,00	31,0	12,7
4,00	32,0	12,8
5,00	121,0	61,7
6,00	251,4	105,6
7,00	268,1	115,3
8,00	265,2	127,3
9,00	254,3	101,7
10,00	210,5	88,4
11,00	211,5	84,6
12,00	241,4	94,1
13,00	215,5	86,2
14,00	154,4	66,4
15,00	156,5	62,6
16,00	157,6	67,8
17,00	164,3	77,2
18,00	168,4	67,4
19,00	179,6	77,2
20,00	215,6	88,4
21,00	235,6	94,2
22,00	210,1	88,2
23,00	75,6	34,0
24,00	42,3	19,0
мин. знач.	31,0	12,7
ср. знач.	158,2	66,9
макс. знач.	268,1	127,3
cos φ	0,93	
tg φ	0,42	
Кзагр. мин.,%	8,33	
Кзагр. ср.,%	42,54	
Кзагр. макс.,%	72,07	

Измерения провели:

монтер ОВБ ОДС
(должность)

А.И.И.И.
(подпись)

И.И.И.И.И.И.И.И.
(Ф.И.О.)

монтер ОВБ ОДС
(должность)

И.И.И.И.И.И.
(подпись)

И.И.И.И.И.И.И.И.
(Ф.И.О.)