

ООО "Дорстрой"

сводные данные об аварийных отключениях за декабрь 2018 года в Тюмени

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.12.2018 14:46	05.12.2018 20:21	ТП-944	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 6 градус Цельсия, ветер юго-восточный 3 м/с.	04.12.2018 в 14:46 поступил звонок от диспетчера СРЭС об отключении отпайки на ТП-944. Бригада обследовала подведомственные сети ООО "Дорстрой", выявлен порыв кабельной линии 10кВ. После восстановления подана заявка на включение в СРЭС. В 20:21 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение охранной зоны кабельной линии, расширение места производства работ.	Нарушение правил производства земляных работ ООО "Престиж"	Произведен послеаварийный осмотр электроустановки.	
05.12.2018 11:45	05.12.2018 12:58	ТП-947	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 9 градус Цельсия, ветер южный 2 м/с.	05.12.2018 в 11:45 поступил звонок от энергетика ж.д. ул. М.Горького, 47, об отсутствии напряжения. При обследовании ТП выявлено отсутствие питания от ТП-538 и ТП-400 ПАО "СУЭНКО". Переключением на подстанции в 12:58 запитали потребителей.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
09.12.2018 20:30	09.12.2018 23:22	фидер "Березняки"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 18 градус Цельсия, ветер юго-восточный 1 м/с.	09.12.2018 в 20:30 стали массово поступать звонки от потребителей н.п. Березняковский об отсутствии напряжения. При обследовании ТП выявлено отсутствие напряжения на ВЛ-10кВ, по информации диспетчера СРЭС - авария на ВЛ-10кВ. В 23:22 электроснабжение потребителей восстановлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
11.12.2018 06:15	11.12.2018 09:50	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 20 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с.	11.12.2018 в 06:15 от потребителя СНТ "Липовый остров", поступил звонок об отсутствии напряжения. В результате обследования линии замечаний не выявлено, по информации бригады ОВБ "аварийное отключение автомата защиты - перегрузка". В 09:50 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Липовый остров"	Несоблюдение уровня потребления (превышение номинала автомата защиты).	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой". Произведен послеаварийный осмотр.	
14.12.2018 14:30	14.12.2018 15:41	Тп-1267 фидер "Утяшево"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 9 градусов Цельсия, ветер юго-западный 2 м/с.	14.12.2018 в 14:30 поступил звонок от потребителя фидера "Утяшево" ТП-1267 "Дорстроймеханизация". По информации диспетчера отключился ф. "Утяшево". В результате обследования линии ВЛ-10кВ, отпайка ООО "Дорстрой", замечаний не выявлено. 14.12.2018 в 15:41 электроснабжение потребителей возобновлено.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
21.12.2018 06:09	21.12.2018 10:13	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 18 градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с.	11.12.2018 в 06:15 от потребителя СНТ "Липовый остров", поступил звонок об отсутствии напряжения. В результате обследования линии замечаний не выявлено, по информации бригады ОВБ "аварийное отключение автомата защиты - перегрузка". В 09:50 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Липовый остров"	Несоблюдение уровня потребления (превышение номинала автомата защиты).	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой". Произведен послеаварийный осмотр.	

24.12.2018 01:35	24.12.2018 06:09	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 36 (44 по ощущениям) градусов Цельсия, ветер восточный 3 м/с.	24.12.2018 в 01:35 от потребителя СНТ "Липовый остров", поступил звонок об отсутствии напряжения. В результате обследования линии замечаний не выявлено, по информации бригады ОВБ "аварийное отключение автомата защиты - перегрузка". В 03:45 включили десять СНТ до СНТ "Липовый остров", в 06:03 включили СНТ "Липовый остров" (кроме ТП-106, ТП-111 - не проходят по нагрузке), в 08:41 включили ТП-106, в 11:10 включили ТП-111, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Липовый остров"	Несоблюдение уровня потребления (превышение номинала автомата защиты).	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой". Произведен послеаварийный осмотр.	
24.12.2018 19:00	24.12.2018 21:30	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 36 (44 по ощущениям) градусов Цельсия, ветер восточный 3 м/с.	24.12.2018 в 19:00 от потребителя СНТ "Липовый остров", поступил звонок об отсутствии напряжения. Осмотр линии замечаний не выявил, по информации бригады ОВБ "аварийное отключение автомата защиты - перегрузка". В 20:14 включили десять СНТ до СНТ "Липовый остров", в 21:30 включили СНТ "Липовый остров" (кроме ТП-110, ТП-109, ТП-106 - не проходят по нагрузке), в 23:50 включили ТП-106, ТП-110, ТП-109. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Липовый остров"	Несоблюдение уровня потребления (превышение номинала автомата защиты).	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой". Произведен послеаварийный осмотр.	
25.12.2018 03:00	25.12.2018 14:25	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 32 (42 по ощущениям) градусов Цельсия, ветер юго-восточный 3 м/с.	25.12.2018 с 03:00 начали делать "всеобщее" отключение по 2,5 часа на фидер. В 14:25 установили четыре ДЭС для поддержки уровня нагрузки в пределах отпущенной мощности. "Всеобщее" отключение продолжилось на ТП-113, ТП-114, ТП-106, ТП-112 (ДЭС не вытягивали потребляемую нагрузку).	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Липовый остров"	Несоблюдение уровня потребления (превышение номинала автомата защиты).	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой". Произведен послеаварийный осмотр.	
26.12.2018 06:00	26.12.2018 18:41	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 27 (33 по ощущениям) градусов Цельсия, ветер восточный 3 м/с.	26.12.2018 в 06:00 на ТП-106 сняли ДЭС (СРЭС), начали "всеобщее" отключение по 2,5 часа. В 11:52 на ТП-113 сняли ДЭС (СУЭНКО), начали "всеобщее отключение" по 2,5 часа. В 16:18 перевели часть потребителей с фидера "Торфомассив" на фидер "Березняки". В 18:41 все потребители запитаны по нормальной схеме.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Липовый остров"	Несоблюдение уровня потребления (превышение номинала автомата защиты).	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой". Произведен послеаварийный осмотр.	
26.12.2018 23:07	27.12.2018 12:25	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 20 (27 по ощущениям) градусов Цельсия, ветер восточный 3 м/с.	26.12.2018 в 23:07 отключился реклоузер №3 на СНТ "Липовый остров" по перегрузке на автомате защиты. 27.12.2018 в 01:30 путем "всеобщего" переключения на ТП-106 регулировали нагрузку во всем обществе. В 07:15 на ТП-113 обгорел шлейф, в 11:36 заменили шлейф и отрегулировали уставки на реклоузере №3, в 12:25 электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности потребителями СНТ "Липовый остров"	Несоблюдение уровня потребления (превышение номинала автомата защиты).	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой". Произведен послеаварийный осмотр.	
31.12.2018 07:57	31.12.2018 12:17	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 13 (21 по ощущениям) градусов Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с.	31.12.2018 в 07:57 поступил звонок от потребителя СНТ "Луч" об отсутствии напряжения, причина отключения короткое замыкание на линии. Осмотр линии от реклоузера №2 до реклоузера №3 результатов не дал. В 10:10 включили реклоузер №2 (до СНТ "Липовый остров") - замечаний нет. По информации от председателя и жителей СНТ "Липовый остров" в районе западных улиц наблюдалась вспышка, в результате обследования оборудования замечаний не выявлено. В 12:17 включили реклоузер №3, электроснабжение восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн. обслуживания (износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	