

# Суточный график нагрузки активной и реактивной мощности СНТ "Осень - 1"

Дата замеров:

22.12.2019

Часы	Всего ТП-184, тр-р 400 кВА	
	P	Q
1,00	209,3	106,7
2,00	207,5	114,1
3,00	207,3	105,7
4,00	221,4	110,7
5,00	221,0	112,7
6,00	251,4	130,7
7,00	256,3	110,2
8,00	253,5	121,7
9,00	253,3	101,3
10,00	215,5	90,5
11,00	225,5	90,2
12,00	231,4	90,2
13,00	225,5	90,2
14,00	154,4	66,4
15,00	166,5	66,6
16,00	177,6	76,4
17,00	174,3	116,8
18,00	178,4	71,4
19,00	189,6	119,4
20,00	225,6	92,5
21,00	235,6	94,2
22,00	210,1	88,2
23,00	209,6	94,3
24,00	210,3	94,6
<b>мин. знач.</b>	<b>154,4</b>	<b>66,4</b>
<b>ср. знач.</b>	<b>210,6</b>	<b>96,9</b>
<b>макс. знач.</b>	<b>256,3</b>	<b>130,7</b>
<b>cos φ</b>	<b>0,91</b>	
<b>tg φ</b>	<b>0,46</b>	
<b>Кзагр. мин.,%</b>	<b>41,51</b>	
<b>Кзагр. ср.,%</b>	<b>56,62</b>	
<b>Кзагр. макс.,%</b>	<b>68,90</b>	

Измерения провели:

монтер ОВБ ОДС  
(должность)

*Я.И.Сет*  
(подпись)

*Кемерович*  
(Ф.И.О.)

монтер ОВБ ОДС  
(должность)

*И.Демидов*  
(подпись)

*Демидов*  
(Ф.И.О.)